

PREF. MUNICIPAL CÓRREGO DO BOM JESUS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 18.6770/0001-02
Rua Doze de Dezembro, 347.
CÓRREGO DO BOM JESUS

Mês Fevereiro /2023

PARÂMETROS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	336	6,94
Cloro Residual	mg/l	2,0	336	1,39
Turbidez	NTU	5,0	336	1,75
Coliformes Totais e Fecais	NMP/100 ml	Ausentes	12	Ausentes
Cor Aparente	uC	15,0	336	0,0

PARÂMETROS VARGEM N. S. APARECIDA

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	4	6,38
Cloro Residual	mg/l	2,0	4	0,71
Turbidez	NTU	5,0	4	1,85
Coliformes Totais e Fecais	NMP/100 ml	Ausentes	4	Ausentes
Cor Aparente	uC	15,0	4	0,0

PARÂMETROS CANTINHO DA ROÇA

PARAMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	4	6,89
Cloro Residual	mg/l	2,0	4	0,45
Turbidez	NTU	5,0	4	1,28
Coliformes Totais e Fecais	NMP/100 ml	Ausentes	4	Ausentes
Cor Aparente	uC	15,0	4	0,0

Letícia Souza
Químico Responsável