



**DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE
ÁGUA E
ESGOTO**

07 de Julho de 2026

PARÂMETROS REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	8	7,16
Cloro Residual	mg/l	2,2	8	1,26
Turbidez	NTU	5,0	8	2,35
Cor Aparente	uC	15,0	8	13,25
Coliformes Totais e Fecais	NMP/100 ml	Ausentes	8	Ausentes/Ausentes

PARÂMETROS VARGEM NOSSA SENHORA APARECIDA

PARÂMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	4	7,90
Cloro Residual	mg/l	2,2	4	1,31
Turbidez	NTU	5,0	4	1,70
Cor Aparente	uC	15,0	4	13,67
Coliformes Totais e Fecais	NMP/100 ml	Ausentes	4	Ausentes/Ausentes

PARÂMETROS CANTINHO DA ROÇA

PARÂMETROS	UNIDADE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	TOTAL ANÁLISES REALIZADAS	VALORES MÉDIOS OBTIDOS
pH	-	6,0 a 9,5	4	7,83
Cloro Residual	mg/l	2,2	4	0,38
Turbidez	NTU	5,0	4	0,84
Cor Aparente	uC	15,0	4	3,75
Coliformes Totais e Fecais	NMP/100 ml	Ausentes	4	Ausentes/Ausentes

Química Responsável : Camila Maciel de Paula